

Sede legale: Via Palladio, 124 – Fraz. Novoledo
36030 Villaverla (VI)
Tel. 0445/350142 - Fax 0445/357665

Sede operativa: Corso Stati Uniti, 14/D
35100 Padova
Tel. 049/8947511 - Fax 049/8947555

Prot. n. 1609/FC/mp

Lì, 18 dicembre 2020

Posta Elettronica Certificata

Spett.le
REGIONE VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
U.O. Commissioni VAS Vinca
PEC: areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Spett.le
Ditta proponente Emilio Facchin
PEC: amministrazione@pec.ilvecchioforno.com

e p.c. Spett.le
Comune di Cornedo Vicentino
PEC: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto: **D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008 - Verifica di Assoggettabilità per la Variante Urbanistica per il riuso di un edificio industriale per produzione dolciaria della Ditta Vecchio Forno S.r.l. nel Comune di Cornedo Vicentino (VI) – Trasmissione parere.**

In riferimento alla nota della Regione Veneto prot. n. 531079 del 15.12.2020, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 1531 del 15.12.2020, con la quale si richiede un parere allo scrivente Ente in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto, si ritiene importante precisare che la pianificazione degli interventi deve essere valutata coerentemente con lo stato delle opere del Servizio Idrico Integrato e in sinergia con quanto previsto dagli obiettivi della Pianificazione del Consiglio di Bacino.

Qualora si dovessero intraprendere opposti indirizzi, le opere afferenti al Servizio Idrico Integrato necessarie per l'espletamento degli interventi urbanistici, dovranno essere previste a carico di soggetti terzi e approvate dallo scrivente.

Si sottolinea l'importanza di adottare, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione e gestione delle opere, tutte le misure necessarie per preservare la falda acquifera da possibili fonti di inquinamento.

Inoltre, si ritiene opportuno precisare di **condividere** la proposta di smaltire le acque di dilavamento attraverso trincee superficiali drenanti, precedute da sistemi di disoleazione e/o vasche di prima pioggia (così come riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare), e di **non condividere** l'eventuale smaltimento delle acque di dilavamento attraverso pozzi disperdenti, in quanto il Comune di Cornedo Vicentino rientra in parte all'interno dell'acquifero indifferenziato.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

F.F. IL DIRETTORE

ing. Francesco Corvetti

Documento informatico firmato digitalmente

"Adempimenti ex artt. 4 e 5 Legge 241/90"

F.F. Direttore: Ing. Francesco Corvetti

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 2 "Progetti e Studi"

Responsabile del procedimento: ing. Francesco Corvetti – Referente: Ing. Marco Pagliarin

Tel. 049/8947514 – 521

Codice Fiscale 02850670247

Indirizzo Internet: <http://www.atobacchiglione.it> - e-mail: segreteria@atobacchiglione.it

P.E.C.: atobacchiglione@legalmail.it